



Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita
sede Territoriale di COMO
Via Castelnuovo n. 1 – 22100 COMO
Tel. 031/370752 – Fax 031/370729
e-mail: segreteria.prev.co@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Spett. Comune di Villa Guardia
Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Federico Meroni
Via Varesina n. 72
22079 VILLA GUARDIA (CO)

OGGETTO: Convocazione conferenza dei servizi semplificata per l'approvazione progetto definitivo delle "ristrutturazione ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado A. Sant' Elia di Villa Guardia" ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Vista la richiesta in oggetto pervenuta in data 01 luglio 2020 prot. 67738;

Vista la documentazione oggetto della Conferenza per le determinazioni, le informazioni depositata digitalmente e visionabili al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1M9maXqWLPT2eXtnXZqplaAsiR8sj_c15?usp=sharing;

Vista la convocazione della conferenza dei servizi; per il 9 settembre 2020 in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990;

Considerato che la normativa di riferimento - D.M. 18/12/1975 è stata abrogata dall'art. 12 della Legge n. 23 del 11/01/1996 (G.U. n.15 del 19/01/1996) tuttavia l'art. 5 (comma 3) di tale legge riporta: "fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto emanato dal Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975",

Visto il [DM 11 aprile 2013](#)- linee guida del Miur per progettare l'edilizia scolastica "norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale".

Vista l'istruttoria tecnica espressa U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita sede Territoriale di COMO si esprimono le seguenti valutazioni:

1. gli spazi e le caratteristiche organizzative per l'amministrazione e tutto il personale scolastico dovranno essere valutati nel rispetto dei parametri e dei limiti richiesti della normativa vigente e dal D.Lgs. 81/08;

2. il numero massimo di alunni consentiti per ciascuna aula dovrà rispettare gli indici indicati nelle tabelle della normativa vigente;
3. il numero e le caratteristiche dei servizi igienici dovranno rispettare gli indici indicati nelle tabelle della normativa vigente;
4. dovranno essere garantite le condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione previste dalle norme UNI EN 13779 "Ventilazione edifici non residenziali", dalle norme UNI 15251 "Criteri per la progettazione dell'ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente termico", dalla Circolare Lavori Pubblici n. 6795 del 6.3.1970 dai "Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione negli edifici scolastici",
5. nei servizi igienici privi di aerazione naturale l'aspirazione dovrà assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell'ambiente se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato;
6. gli antibagni/spogliatoi e il locale infermeria dovranno essere dotati di idonei lavabi dotati di rubinetteria a comando non manuale;
7. tutti gli impianti tecnologici dovranno rispettare i parametri del D.M. n. 37/08 e del D.M. sopracitato;

Cordiali saluti

Il Responsabile
U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita
Sede territoriale di Como
(dott.ssa Rosalia Rizzo)

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Rosalia Rizzo

Responsabili Accertamento ed Istruttoria tecnica: TPall Nicola Racca