

PEC BILU DEL 30/7/20

8161

**COMO ACQUA**

Como, il 29/07/2020

Trasmissione via PEC:  
[areatecnica.villaguardia@pec.provincia.co.it](mailto:areatecnica.villaguardia@pec.provincia.co.it)

**Prot. 13103/2020/PG**

Spett.le

Comune di Villa Guardia

Via Varesina, 72

22079 Villa Guardia (CO)

**c.a. Geom. Federico Meroni**

**Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi semplificata per l'approvazione progetto definitivo delle "ristrutturazione ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado A. Sant'Elia di Villa Guardia" ai sensi dell'art. 14 bis della L.241/1990 e s.m.i. e D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. Parere allacciamento alla pubblica fognatura.**

Con riferimento alla conferenza dei servizi di cui all'oggetto la Scrivente Società, valutate le planimetrie allegate, prescrive, per quanto riguarda l'allacciamento alla pubblica fognatura, la necessità di prechiarificare le acque reflue provenienti dai nuovi bagni e dal locale "lavaggio stoviglie" attraverso l'installazione di idonee fosse biologiche tipo Imhoff e tramite idonei degrassatori.

Nessuno scarico di acque meteoriche è ammesso in pubblica fognatura.

Cordiali saluti,

**COMO ACQUA S.R.L.**

Responsabile unità operativa  
Lurate Caccivio

*F.to Geom. Ferruccio Fornaroli*